

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тверь проезд Дарвина д. 12 (4822) 42-92-01, ugps@tvcom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Тверь

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Тверь, б-р Цанова, 2 (4822) 66-68-01, ond-tver@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 84 / 1 / 47

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

В Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждения «Тверской колледж им. А.Н. Коняева»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Твери по пожарному надзору начальника ОНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области подполковника внутренней службы Д.А. Евсеева

(наименование органа ГПН)

№ 84 от "31" 03 20 16 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "12" 04 20 16 г. по 17 ч 00 мин. "22" 04 20 16 г. проведена проверка

государственным инспектором г. Твери по пожарному надзору начальником отделения отдела надзорной деятельности по г. Тверь УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области, майором внутренней службы Крыловым Иваном Анатольевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем директора по АХР Митькиным Сергеем Николаевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание учебного корпуса				
1.	В коридоре на 1-ом этаже отсутствует система автоматической пожарной сигнализации.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 5.13130-2009 табл. А1	01.09.2016	

30-40

2.	В помещениях актового зала, в коридоре ведущим в столовую отделка стен выполнена из горючих материалов (панели МДФ).	ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 28, 29	01.09.2016	
3.	Двери складского помещения, библиотеки не выполнены противопожарными.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 4.13130.2013 п. 5.6.4	01.09.2016	500р
4.	На пожарных извещателях, расположенных в спортивном зале отсутствуют защитные устройства от механических повреждений.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 5.13130-2009 п.13.3.13	01.09.2016	
5.	Световые оповещатели «ВЫХОД» не включаются от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (постоянно находятся во включенном состоянии, режим их функционирования не меняется при срабатывании пожарной сигнализации), в кабинете № 101 уровень звука СОУЭ не соответствует требованиям пожарной безопасности.	Протокол по результатам испытаний системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тверской области. исх. № 684-1-13 от 28.04.2016г	01.09.2016	?
Здание общежития				
6.	В подвале отсутствует система автоматической пожарной сигнализации.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 5.13130-2009 табл. А1	01.09.2016	? V
7.	В коридорах 2-го, 3-го, 4-го и 5-го этажей установлено по одному пожарному извещателю.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 5.13130-2009 п.13.3.2	01.09.2016	6x4=24 2.300
8.	Отделка стен холла 1-го этажа выполнена из горючих материалов (панели МДФ).	ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 28	01.09.2016	
9.	В коридорах на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009 п. 4.3.1 СП 52.13330.2011 п.7.106	01.09.2016	?
10.	Пожарные краны системы внутреннего противопожарного водопровода не подсоединены к рукавам.	Правила противопожарного режима в РФ п. 57	01.09.2016	Ремонт
11.	Двери складских помещений, не выполнены противопожарными.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 4.13130.2013 п. 5.2.6	01.09.2016	500р x2
12.	План-схемы эвакуации людей не соответствуют требованиям нормативных документов.	Правила противопожарного режима в РФ п. 7 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч.3 ГОСТ 12.2.143-2009	01.09.2016	—

13.	Световые оповещатели «ВЫХОД» не включаются от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (постоянно находятся во включенном состоянии, режим их функционирования не меняется при срабатывании пожарной сигнализации).	Протокол по результатам испытаний системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тверской области. исх. № 684-1-13 от 28.04.2016г	01.09.2016	
14.	Фактический расход внутреннего противопожарного водопровода на момент проверки не соответствует требованиям нормативных документов.	Протокол испытаний работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тверской области. исх. № 684-1-13 от 28.04.2016г	01.09.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения отдела надзорной деятельности по г. Тверь УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области Крылов И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 29 ” апреля 20 16 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

“ ” 20 г.

(должность, фамилия, инициалы)

